

Oznaka vzorca: **24/0919**

Teden: 2024.11: 11.03.2024 - 15.03.2024

Upravljalec: Občina Medvode

Izvajalec vzorčenja: NLZOH

Mikrobiološki laboratorij: NLZOH Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor, Ljubljana

Kemijski laboratorij: NLZOH Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor

Paketi: Enterokoki + Skupina A 2024

Vodni sistem: ŽLEBE - PLANINA - JETERBENK

Oskrbovano območje: ŽLEBE - PLANINA - JETERBENK #2 (št. uporabnikov: 140)

Mesto vzorčenja: St. h. Žl. Pl. Jeter.

Naslov mesta vzorčenja: Žlebe 51, Medvode

Opomba mesta vzorčenja:

Datum vzorčenja: 28.03.2024 09:13

Skladnost: Skladen

Opomba vzorca:

Parameter	Rezultat	Normativ	Enota	Skladnost	Konec	Vpis	Opomba
Okus	=1	≤1		Skladen	28.03.2024	09.04.2024	
Temperatura vode pri merjenju el. prevodnosti	=11,4		°C	Skladen	28.03.2024	09.04.2024	
pH vrednost	=8	6.5..9.5		Skladen	28.03.2024	09.04.2024	
Električna prevodnost pri 20 °C	=415	≤2500	μS/cm	Skladen	28.03.2024	09.04.2024	
Vonj	=1	≤1		Skladen	28.03.2024	09.04.2024	
Motnost	<0,1	≤4	NTU	Skladen	29.03.2024	09.04.2024	
Escherichia coli (E. coli)	=0	=0	/100mL	Skladen	29.03.2024	29.03.2024	
Število kolonij pri 22°C	<10	≤100	/mL	Skladen	01.04.2024	01.04.2024	
Število kolonij pri 36°C	=19	≤100	/mL	Skladen	30.03.2024	30.08.2024	
Enterokoki	=0	=0	/100mL	Skladen	30.03.2024	30.03.2024	
Koliformne bakterije	=0	=0	/100mL	Skladen	29.03.2024	29.03.2024	